

依頼社名		東京都八丈町役場				事業種別			
施設名						検体名		原水	
採水場所		No.30 大里井戸原水管				水源			
採水日		2024年4月11日 7:55		採水者		武田		遊離残留塩素 0 mg/L	
天 候		前 日		気 温					
		当 日		水 温					
						採水区分		他社	持込区分 他社
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果	
1	一般細菌			100個/mL以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/L以下
2	大腸菌			検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロホルム			0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物			1mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	塩化物イオン			200mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	カルシウムイオン等(硬度)			300mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	204 mg/L		500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	ジオキシン			0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45	フェノール類			0.005mg/L以下
20	ベンゼン			0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)			3mg/L以下
21	塩素酸			0.6mg/L以下	47	pH値			5.8 ～ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/L以下	48	味			異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/L以下	49	臭気			異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	50	色度			5度以下
25	ジブromクロロメタン			0.1mg/L以下	51	濁度			2度以下
26	臭素酸			0.01mg/L以下	52				
判定		原水検査のため判定致しません。							
備考									
試験期間		2024年4月11日 ～ 2024年4月15日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		副センター長 今野 英明				平成15年厚生労働省告示第261号によります。			