第 22-125377-240704-800-00279 号

水質試験検査報告書

依頼日 2024年07月04日
発行日 2024年07月11日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

八丈町公営企業管理者 様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２
電話番号 04996-2-1128

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	№21 根田原1号井戸原水管(真ん中)			水源	
採水日	2024年7月4日 9:45	採水者	武田	遊離残留塩素	0.0 mg/L
天候 前日		気温			
天候 当日		水温		採水区分 他社	持込区分 他社

	試験項目	試験結果	基準値		試験項目	試験結果	基準値
1	一般細菌		100個/mL以下	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/L以下
2	大腸菌		検出されないこと	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.03mg/L以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.003mg/L以下	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		0.09mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物		0.01mg/L以下	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
7	ﾋ素及びその化合物		0.01mg/L以下	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.2mg/L以下
8	六価ｸﾛﾑ化合物		0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		1mg/L以下
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		0.01mg/L以下	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.05mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物		0.8mg/L以下	38	塩化物ｲｵﾝ		200mg/L以下
13	ﾎｳ素及びその化合物		1mg/L以下	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		300mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	507 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.05mg/L以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.2mg/L以下
16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.04mg/L以下	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.00001mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.02mg/L以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.00001mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01mg/L以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.02mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01mg/L以下	45	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.005mg/L以下
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)		3mg/L以下
21	塩素酸		0.6mg/L以下	47	ｐＨ値		5.8 ～ 8.6
22	ｸﾛﾛ酢酸		0.02mg/L以下	48	味		異常でないこと
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		0.06mg/L以下	49	臭気		異常でないこと
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		0.03mg/L以下	50	色度		5度以下
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.1mg/L以下	51	濁度		2度以下
26	臭素酸		0.01mg/L以下	52			

判定	原水検査のため判定致しません。	
備考		
試験期間	2024年7月4日 ～ 2024年7月11日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	副センター長 今野 英明	