

依頼日 2025年01月17日
発行日 2025年01月23日

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

依頼社名 東京都八丈町役場				事業種別	
施設名				検体名 原水	
採水場所 No.22 根田原2号井戸原水管(奥)				水源	
採水日 2025年1月17日 8:55		採水者 武田 卓弥		遊離残留塩素 0 mg/L	
天 候		気 温			
前 日		水 温		採水区分 他社 持込区分 他社	
当 日					
試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下
3	トリハロメタン及びその化合物	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	30	ブロホルム	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	33	アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	1mg/L以下
10	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	36	トリウム及びその化合物	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	37	マangan及びその化合物	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	200mg/L以下
13	亜素及びその化合物	1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	532 mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
16	2,2,2-トリクロロエチレン及び2,2,2-トリクロロエチレン	0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
18	テトラクロエチレン	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
19	トリクロエチレン	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	3mg/L以下
21	塩素酸	0.6mg/L以下	47	pH値	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.02mg/L以下	48	味	異常でないこと
23	クロホルム	0.06mg/L以下	49	臭気	異常でないこと
24	ジクロ酢酸	0.03mg/L以下	50	色度	5度以下
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	51	濁度	2度以下
26	臭素酸	0.01mg/L以下	52		
判定		原水検査のため判定致しません。			
備考					
試験期間		2025年1月17日 ~ 2025年1月23日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一			